

**GVG**

GEBÄUDEVERSICHERUNG GRAUBÜNDEN
ASSICURANZA D'EDIFICI DAL GRISCHUN
ASSICURAZIONE FABBRICATI DEI GRIGIONI

BRANDSCHUTZ PREVENZION DA FIEU PROTEZIONE ANTINCENDIO

Checklist per i controlli di esercizi di ristorazione

Controllore	
Incaricato della sicurezza (InSi)	
Data del controllo	

Dati sul fabbricato

Comune			
N. fabbricato	N. parcella		
Indirizzo fabbricato (Via/frazione ecc.)			
Designazione fabbricato			
Superficie utile (m ²)	Pianto interrato	Piano terra	Piano superiore
Numero di uscite			
Larghezze delle uscite (m)			
Numero consentito di persone			
Numero effettivo di persone			

1 – Disposizioni della polizia del fuoco / misure organizzative

Disposizioni della polizia del fuoco	<input type="checkbox"/> In ordine <input type="checkbox"/> Difetti:
È disponibile personale di sicurezza istruito	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

2 – Via di fuga

Accesso alle vie di fuga verticali (scale) Da 100 persone almeno due, o direttamente all'aperto Promemoria «Protezione antincendio in ambienti con grande concentrazione di persone»	<input type="checkbox"/> In ordine <input type="checkbox"/> Difetti:
Il numero e la larghezza delle vie di fuga sono conformi alle prescrizioni Promemoria «Protezione antincendio in ambienti con grande concentrazione di persone»	<input type="checkbox"/> In ordine <input type="checkbox"/> Difetti:
Vie di fuga liberamente accessibili / non ostruite Le porte sulle vie di fuga devono sempre poter essere aperte rapidamente e senza mezzi ausiliari. Non sono ammessi chiavi, badge, ecc.	<input type="checkbox"/> In ordine <input type="checkbox"/> Difetti:
Le porte sulle vie di fuga devono aprirsi nella direzione di fuga (da 20 persone)	<input type="checkbox"/> In ordine <input type="checkbox"/> Difetti:
Segnaletica delle vie di fuga disponibile / chiaramente visibile	<input type="checkbox"/> In ordine <input type="checkbox"/> Difetti:
Illuminazione d'emergenza disponibile / pronta all'uso	<input type="checkbox"/> In ordine <input type="checkbox"/> Difetti:
Porte tagliafuoco chiuse, non incastrate, ecc. Le porte tagliafuoco possono rimanere aperte solo se vengono chiuse automaticamente da un impianto di rivelazione d'incendio.	<input type="checkbox"/> In ordine <input type="checkbox"/> Difetti:
	<input type="checkbox"/> In ordine <input type="checkbox"/> Difetti:

3 – Prontezza all’uso dei dispositivi tecnici di protezione antincendio

Estintore portatile o posto di spegnimento ad acqua disponibile / pronto all’uso	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:
Impianto di rivelazione d’incendio <input type="checkbox"/> disponibile <input type="checkbox"/> non disponibile		
Un impianto di rivelazione d’incendio non è sempre necessario, ma dipende dalle persone e dall’uso.	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:

4 – Prodotti per fumatori, rifiuti e liquidi combustibili

I prodotti per fumatori / le ceneri vengono smaltiti in modo sicuro	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:
Smaltimento in contenitori non combustibili		
Rifiuti		

Deposito in un locale separato	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:
	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:

5 – Protezione antincendio edile

I materiali da costruzione sono autorizzati per l’utilizzo?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> Difetti:
I materiali da costruzione facilmente combustibili con un comportamento critico «cr» (fumo, gocciolamento incandescente) sono sempre vietati negli ambienti interni		
Le decorazioni sono autorizzate?		
Le decorazioni devono essere in materiale difficilmente combustibile e in caso di incendio non devono gocciolare in modo incandescente.	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Visibilità della segnaletica delle vie di fuga: non deve essere oscurata.	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:

6 – Utilizzo di impianti di combustione e fuoco aperto

Forni, griglie e apparecchi di cottura omologati per l’utilizzo interno?	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:
Comportamento diligente con fuoco aperto (candele, scintille/candele magiche, ecc.)		
Nei locali a grande concentrazione di persone il fuoco aperto non è ammesso (più grande di 300 persone) Sono escluse le candele collocate come decorazione in conformità alle prescrizioni. L’uso di candele magiche dovrebbe essere evitato per principio.		
Il fuoco e le fiamme aperte devono essere gestiti in modo da non provocare incendi o esplosioni.	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:
	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:

7 – Protezione antincendio organizzativa

Il personale è informato sul comportamento da tenere in caso di incendio	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:
Promemoria «Fuoco – che fare?»		
È nota la concentrazione massima consentita di persone e viene rispettata	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Viene effettuato un controllo della concentrazione di persone	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Conteggio delle persone / controllo degli accessi		
Sussiste un InSi e la persona è addestrata	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Un InSi è richiesto per gli hotel con 100 o più ospiti e per i locali con > 300 persone.	<input type="checkbox"/> In ordine	<input type="checkbox"/> Difetti:

Osservazioni in generale
